



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. SE 110301 vom/ dated 07.08.2014

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Sicherungseinrichtung mit sprenghemmenden Eigenschaften bei Gasexplosionen in Behältnissen</p> <p>Baureihe EAM – Modultyp 4</p>			

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. SE 110301 vom/ dated 07.08.2014

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Produktbeschreibung	---	06.09.2010	5
SECU-EAM Modultyp 4	TRSV-021517	22.03.2010	1
Produktbeschreibung und Montagehinweise	---	06.09.2010	4



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. SE 110301 vom/ dated 07.08.2014

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Die Sicherungseinrichtungen mit sprenghemmenden Eigenschaften bei Gasexplosionen in Behältnissen der Baureihe EAM - Modultyp 4 unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Namen oder -logo des Zertifikatsinhabers, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
2. Die Anerkennung der Sicherungseinrichtung der Baureihe EAM - Modultyp 4 bezieht sich ausschließlich auf die sprenghemmenden Eigenschaften bei Gasexplosionen in der idealisierten Form einer Prüfkammer bei einer Maximierung der Flächenbelegung möglichst aller Innenwandflächen.
3. Die Anerkennung der Sicherungseinrichtung der Baureihe EAM - Modultyp 4 trifft auf Grund der idealisierten Prüfbedingungen keine Aussage über die Qualität der sprenghemmenden Eigenschaften bei Gasexplosionen in Behältnissen.
4. Bei Verwendung der Sicherungseinrichtung mit sprenghemmenden Eigenschaften bei Gasexplosionen in Behältnissen der Baureihe EAM - Modultyp 4 muss der Inhaber der Anerkennung oder die von Ihm zur Verwendung autorisierte Firma:
  - eine negative Beeinflussung von Komponenten und Bauteilen Dritter ausschließen.
  - gewährleisten, dass eine Zugänglichkeit z.B. zu Wartungszwecken zu Komponenten und Bauteilen Dritter nicht verändert wird.
  - gewährleisten, dass eine Veränderung VdS-anerkannter Produkte ohne Zustimmung der Anerkennungsinhaber dieser Produkte ausgeschlossen ist.